

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 ГБДОУ №20 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, г.
 Павловск, ул. Васенко, д.1/2, литер А

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20
 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ № 20 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга

1027809007830
ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование

ОКВЭД 80.10.1

Форма собственности | Собственность субъектов РФ

ОКФС 13

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетные учреждения

ОКОПФ 72

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя
 объекта**

Заведующий

Кривцова Е.В.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 452-21-08

Факс 452-21-08

Е-mail объекта

Super.gdou20@yandex.ru

Юридический адрес объекта

196620

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.1/2,
литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

196620

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.1/2,
литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование организации владельца (арендатора)
 объекта**

нет

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес организации владельца (арендатора)
 объекта**

(индекс)

(почтовый адрес)

**Наименование вышестоящей организации
 (собственника)**

Администрация Пушкинского района
Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

196601

г. Пушкин, Октябрьский
бульвар, д. 24

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава Администрации

Пушкинского района Санкт-Петербурга Берестов Д.В.

**Телефон, факс руководителя вышестоящей
 организации**

Тел. 466-63-02

Факс 466-63-02

Е-mail руководителя вышестоящей организации

tupush@gov.spb.ru

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)		Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)		196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д.1/2, литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)		1208,9									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)		1,2,3									
Кадастровый номер объекта		78	16234	0	8						
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Территория не принадлежит ГБДОУ №20					
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание				Ширина пешеходных путей «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		1	1	1	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0						
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0	0					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
2.6	Входные площадки									
	Название зоны									
	Крыльцо	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не	соответствие	да		п. 5.1.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Высота крыльца без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,15	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер крыльца не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К»	соответствие	1,0x3,0 нет		п. 5.1.3	
		0	1	1	Размер крыльца с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны									
	Тамбур	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Глубина тамбура		1,3			
					Ширина тамбура		2,2			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны									
	Входная дверь	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	1,2	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны									
		1	1	0						
	Площадка перед внутренней лестницей				Ширина «К»	м	2,0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
					Глубина площадки «К»	м	1,68			
						Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Нет (плитка)		п. 5.1.3
3.2	Внутренние лестницы									
	Название зоны									
		1	1	0						
	Лестница №1, №2				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
						Высота ступеней «О», «С»	м	0,15		0,13 - 0,17
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,2	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,0	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05		СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Двери и проход в коридоре 3 этажа	1	1	0	Ширина дверных проемов «К»	м	0,75	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Ширина коридора «К»	м	0,8-1,15			
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
3.3	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
3.4	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
3.5	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
3.6	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
3.7	Лифты									
	Название зоны	0	0	0						
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0						
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Туалет	1	1	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,5	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина кабины «К»	м	1,2	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	1,1	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0	0						
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0						

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

_____ « ____ » _____ 201_г.
 _____ Должность _____ ФИО _____ (подпись)
 телефон _____

Согласовано:

_____ « ____ » _____ 201_г.
 _____ Должность руководителя обследованного _____ ФИО _____ (подпись)
 объекта
 телефон _____

